

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957
E-mail: ogpn@alpha.irk.sibrc.mchs.ru
Отдел надзорной деятельности и ПР по Ангарскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
665830, г. Ангарск, ул. Мира 26

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Ангарск, ул. Мира, 26, кабинет № 3
ОНД и ПР по Ангарскому городскому округу

(место составления акта)

«18» декабря 2020 г.

(дата составления акта)

09:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2-15-172

По адресу/адресам: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Тимирязева, дом 1
Место осуществления деятельности:

- 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Тимирязева, дом 1
- 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Тимирязева, стр. 1/1
- 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Тимирязева, стр. 1/2
- 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Тимирязева, стр. 1/3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского городского округа по пожарному надзору Р.Н. Акулова № 2-15-172 от "23" ноября 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения
Иркутской области "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" декабря 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

"15" декабря 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"16" декабря 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

"17" декабря 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 05 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): зарегистрировано в журнале учета входящей документации ГСУВОУ И.о."Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа" 24.11.2020 г. вх. № 35 Быков В.А. 18.12.2020г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившие проверку: Шабалина Анна Чингисовна, государственный инспектор Ангарского городского округа по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГСУВОУ И.о."Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа" Быков Виктор Александрович, заместитель директора по режиму Суслов Иван Владимирович

В ходе проведения проверки установлено:

Объект защиты по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, дом 1 – представляет собой основное здание школы с круглосуточным проживанием несовершеннолетних (на втором этаже), трехэтажное с подвалом, 1960 года строения, общей площадью 2494 кв.м., II степени огнестойкости, отопление, водоснабжение, электроснабжение центральные. На объекте осуществляется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, имеется внутренний противопожарный водопровод, находится в исправном состоянии согласно представленных актов, на вводах холодной воды в здания установлены электрозадвижка, проверяется в установленные сроки, срабатывает автоматически при поступлении сигналов автоматической пожарной сигнализации, а также есть возможность открыть вручную. Обеспечена ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время). На объекте установлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, а также аварийное освещение путей эвакуации. На каждом этаже расположены планы эвакуации, огнетушители согласно требуемых норм, огнетушители своевременно перезаряжены и осмотрены. Персонал обучен мерам пожарной безопасности путем противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Пути эвакуации свободны, не загромождены. Подвальные и чердачные помещения очищены от горючих материалов, деревянные стропила кровли обработаны огнезащитным составом. На объектах обеспечено дублирование сигналов систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Объект защиты по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/1 – представляет собой одноэтажное здание гаража, 1960 года строения, площадью 133,8 кв.м. На объекте установлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и осмотрены, на дверях гаража имеется обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.

Объект защиты по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/2 – представляет собой одноэтажное здание холодного склада, 1960 года строения, II степени огнестойкости, площадью 49,4 кв.м., на дверях склада имеется обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.

Объект защиты по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/3 – представляет собой одноэтажное здание мастерских, 1960 года строения, II степени огнестойкости, площадью 540,6 кв.м., отопление, водоснабжение, электроснабжение централь-

ные. На объекте установлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, огнетушители согласно требуемых норм, своевременно перезаряжены и осмотрены. Согласно приказу от 17.08.2020 г. № 153 здание мастерских на момент проверки не эксплуатируется.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

-проверочные листы на объекты защиты: 665806, Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, дом 1; 665806, Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/1; 665806, Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/2№; 665806, Иркутская область, г.Ангарск, мкр.Северный, ул.Тимирязева, стр. 1/3.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ангарского городского округа
по пожарному надзору Шабалина А.Ч.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Биков ВА директор ПСУВОЧ С(К)ОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" декабря 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)